

data di pubblicazione: 2025-11

data di scadenza: 30-01-2026

**Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1 000 V in
corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua –
Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali**

Low voltage electrical installations –
Part 1: Fundamental principles



INCHIESTA PUBBLICA

Sommario

La presente Variante modifica l'Articolo 11.4 e introduce una Nota all'articolo 712.1.

Tutti gli interessati possono inviare i propri commenti ai documenti in Inchiesta Pubblica utilizzando il modello (template) liberamente scaricabile alla sezione “Attività Normativa - inchieste pubbliche” sul sito <https://www.ceinorme.it/adempimenti-al-regolamento-ue-1025-2012/inchieste-pubbliche/>.

I commenti saranno inviati al Comitato Tecnico CEI competente e verranno tenuti in considerazione anche per esprimere una posizione CEI nelle sedi opportune. Le osservazioni dovranno pervenire al CEI entro la data di scadenza dell'inchiesta pubblica indicata per ciascun Progetto. Tale documento, in formato Microsoft Word compilato come previsto in ogni sua parte va inviato tramite e-mail all'indirizzo dt@ceinorme.it.

I destinatari della presente bozza sono invitati a presentare, insieme ai loro commenti, notifica di eventuali diritti su brevetti pertinenti, di cui sono a conoscenza, e di fornire documentazione a supporto.



1 **Articolo 11.4,**

2 *Dove è riportato:*

3 **11.4** La presente Norma non si applica neppure:

4 – agli impianti per la distribuzione pubblica dell'energia elettrica;

5 NOTA agli impianti per la distribuzione pubblica dell'energia elettrica si applica la futura CEI 64-64;

6 – agli impianti di produzione e trasmissione di energia;

7 – alle parti specifiche degli impianti ausiliari a esclusivo servizio degli impianti di produzione,
8 trasmissione e distribuzione pubblica dell'energia elettrica.

9 **Commento**

10 **11.4** *Non sono da considerare parti specifiche degli impianti ausiliari a esclusivo servizio degli*
11 *impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica gli impianti elettrici*
12 *negli uffici, mense, abitazioni del personale, nei servizi ausiliari, nelle officine di manutenzione*
13 *e riparazione e in luoghi simili, ai quali si applica la presente Norma.*

14 *Sostituire come segue:*

15 **11.4** La presente Norma non si applica neppure:

16 – agli impianti per la distribuzione pubblica dell'energia elettrica;

17 NOTA agli impianti per la distribuzione pubblica dell'energia elettrica si applica la CEI 64-64;

18 – agli impianti trasmissione di energia;

19 – alle parti specifiche degli impianti ausiliari a esclusivo servizio degli impianti di trasmissione
20 e distribuzione pubblica dell'energia elettrica.

21 **Commento**

22 **11.4** *Non sono da considerare parti specifiche degli impianti ausiliari a esclusivo servizio degli*
23 *impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica gli impianti elettrici negli uffici,*
24 *mense, abitazioni del personale, nei servizi ausiliari, nelle officine di manutenzione e*
25 *riparazione e in luoghi simili, ai quali si applica la presente Norma.*

26 **Sezione 712**

27 **Articolo 712.1 Campo di applicazione**

28 *Dopo il primo capoverso aggiungere la seguente NOTA:*

29 NOTA: La presente sezione si applica anche agli impianti fotovoltaici di sola produzione che immettono energia in
30 rete.

La presente Norma è stata compilata dal **Comitato Elettrotecnico Italiano** e beneficia del riconoscimento di cui alla legge 1° Marzo 1968, n. 186.

Editore CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, Milano

Comitato Tecnico Elaboratore

CEI CT 64 - Impianti elettrici di bassa tensione



Via Saccardo, 9
20134 Milano
Tel. 02.21006.1
www.ceinorme.it
info@ceinorme.it



COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO