

Norma Italiana

Data Pubblicazione

**CEI 0-16;V3/EC**

**2024-02**

La seguente Norma è identica a:

*Titolo*

**Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica**


*Title*

Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company

*Sommario*

Questa EC della Variante CEI 0-16;V3:2024-01 corregge due errori materiali

ERRATA CORRIGE



© CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - Milano 2024. Riproduzione vietata

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente Documento può essere riprodotta, messa in rete o diffusa con un mezzo qualsiasi senza il consenso scritto del CEI. Concessione per utente singolo. Le Norme CEI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione sia di nuove edizioni sia di varianti. È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione o variante.

---

## DATI IDENTIFICATIVI CEI

---

*Norma italiana* CEI 0-16;V3/EC

*Classificazione* CEI 0-16;V3/EC

*Edizione*

---

## COLLEGAMENTI/RELAZIONI TRA DOCUMENTI

---

*Nazionali*

*Europei*

*Internazionali*

*Legislativi*

*Legenda*

---

## INFORMAZIONI EDITORIALI

---

*Pubblicazione* ERRATA CORRIGE

*Stato Edizione* In Vigore

*Data validità* 01-03-2024

*Ambito validità* Nazionale

*Fascicolo* 20009

*Ed. Prec. Fasc.* Nessuna

*Comitato Tecnico* CT 316 - Connessioni alle reti elettriche Alta, Media e Bassa Tensione

*Approvata da* Presidente del CEI

*In data* 19-02-2024

*In data*

*Sottoposta a*

*Chiusura in data*

*ICS*



## PREMESSA

Questa EC della Variante CEI 0-16;V3:2024-01 corregge due errori materiali

*Dove è riportato:*

### **8.8.7.2.2 Regolazioni del sistema di protezione di interfaccia**

**Tabella 12, nota 102:** tempo di apertura totale (SPI+DDI) *Sostituire* "E' ammessa una tolleranza del +3% sul totale" *con* "...tolleranza  $\leq 3\% + 20$  ms"

*Sostituire con:*

### **8.8.7.2 Regolazioni del sistema di protezione di interfaccia**

**Tabella 12, nota 100:** *Sostituire* "E' ammessa una tolleranza del  $\pm 3\%$ " *con* "E' ammessa una tolleranza del  $\pm 3\% \pm 20$  ms"

*Dove è riportato:*

### **C.2.4.7.4 Prove di isolamento**

*Nella Tabella 21 sostituire il riferimento alla Norma CEI EN 60255-5 con la Norma CEI EN 60255-27. Inoltre, sostituire quanto riportato nelle celle Note/Livelli di prova con Vedi Norma CEI EN 60255-27*

*Sostituire con:*

### **C.2.4.7.4, D.3.6, E.4.5 Prove di isolamento**

*Nelle Tabella sostituire il riferimento alla Norma CEI EN 60255-5 con la Norma CEI EN 60255-27. Inoltre, sostituire quanto riportato nelle celle Note/Livelli di prova con Vedi Norma CEI EN 60255-27*



La presente Norma è stata compilata dal Comitato Elettrotecnico Italiano e beneficia del riconoscimento di cui alla legge 1° Marzo 1968, n. 186.

Editore CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, Milano

Stampa in proprio

Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 4093 del 24 Luglio 1956

*Direttore Responsabile:* Ing. G. Molina

---

Comitato Tecnico Elaboratore  
**CT 316 - Connessioni alle reti elettriche Alta, Media e Bassa Tensione**

Altre Norme di possibile interesse sull'argomento

