
FAQ - CEI CT 13

CEI TS 13-82 “chain 2” - Termine caso d'uso UVAM e profilo P8

*D: Considerando che la sperimentazione delle UVAM istituita dalla deliberazione ARERA 422/2018/R/eel è terminata il **31 Dicembre 2024**, è ancora possibile utilizzare il profilo P8 (UVAM) per la “chain 2” definito nella CEI TS 13-82 (Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente - Parte 1: Casi d'uso) ?*

R: A partire dal **1 Gennaio 2025** il profilo P8 (UVAM) definito nella CEI TS 13-82 potrà continuare ad essere utilizzato per soddisfare il caso d'uso «A.9.b Partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) anche per mezzo di un aggregatore» sui misuratori intelligenti di seconda generazione nei quali tale profilo è già attivo.

Il profilo P8 potrà inoltre essere attivato da parte degli utenti per soddisfare qualunque servizio o caso d'uso per il quale esso risulti utile.

Si rende inoltre noto che il profilo P8 verrà rinominato “Energy Management” nella prossima revisione della CEI TS 13-82.