
Quesiti relativi alla Norma CEI 0-21

“Misuratore M2”

Quesiti inviati al CEI e relative risposte

1. Domanda:

Il GSE in applicazione del DM del 6 luglio 2012 ha previsto che, per impianti diversi dal fotovoltaico, l'incentivo sia determinato sulla base della somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina. La Norma CEI 0-21 prevede all'articolo 12.1 che, per impianti diversi da quelli fotovoltaici, il sistema di misura dell'energia elettrica prodotta (Misuratore M2) debba essere installato all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, il più vicino possibile ai morsetti del generatore e comunque a monte dei servizi ausiliari (come da Figura 19 e 19 bis).

E' possibile installare il Misuratore M2 in accordo con le prescrizioni del DM del 6 luglio 2012, come declinate dal GSE, e, quindi, a valle dei servizi ausiliari, nelle immediate vicinanze dei morsetti del generatore?

RISPOSTA

Lo schema riportato nella Norma CEI 0-21 rappresenta la pratica applicazione delle disposizioni previste nel TIME. La Norma è comunque costantemente aggiornata per seguire le evoluzioni normative e regolatorie e l'argomento è già all'esame del CT316 ai fini della modifica delle figure in parola nel corpo della norma. Pertanto, è possibile installare il Misuratore M2 nelle immediate vicinanze dei morsetti del generatore (a valle dei servizi ausiliari) anche per impianti di produzione diversi dal fotovoltaico.