
Quesiti relativi alla Norma CEI 0-21

“Connessione tramite doppio sistema di conversione”

Quesiti inviati al CEI e relative risposte

1. Domanda

Esistono sul mercato anche unità di micro-cogenerazione costituiti da motore primo endotermico accoppiato a generatore rotante connesso in rete mediante doppio sistema di conversione. Quali prescrizioni devono seguire queste tipologie di generatori?

Risposta

Attualmente la tipologia di generatori costituiti da motore primo endotermico accoppiato a generatore rotante connesso in rete mediante doppio sistema di conversione non sono esplicitamente menzionati nella attuale versione della CEI 0-21. Nelle more della definizione dei requisiti che saranno indicati nelle prossime revisioni, i suddetti generatori devono rispettare i requisiti richiesti per i generatori eolici full converter.