
Quesiti relativi alla Norma CEI 79-3:2024
“Sistemi di allarme - Prescrizioni particolari per gli
impianti di allarme intrusione e rapina”

Articolo 7.3 Metodologia di progettazione e prescrizioni generali

Caso per la determinazione del LdP sul sottoinsieme E (interconnessioni):

QUESITO:

Nel caso di impianto composto da più sotto-impianti con LdP differenti: a quali requisiti (Tabella E) devono rispondere le interconnessioni tra le apparecchiature dei sottoinsiemi A, B e C del (i) sotto-impianto(o) e la centrale (CIE)?

RISPOSTA:

Le interconnessioni dirette alla centrale devono avere LdP pari (o superiore) al Grado di Sicurezza determinato per la Centrale (CIE) a cui si collegano.